

№ 064 — 4219
от «18» 10 2006г.

Директору
ООО «ПРАГМА» г.Бийск
Кудиновой Н.А.

**Отзыв о применении гидроизолирующего состава
проникающего действия «БИТРОН-6»**

Управление капитальным строительством ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» г.Новокузнецк, в 2006г., при строительстве комплекса объектов технологического назначения, для обеспечения водонепроницаемости монолитных железобетонных конструкций использовало добавку гидроизолирующего состава проникающего действия «БИТРОН-6».

Лабораторное испытание тестовых проб бетона показало увеличение его водонепроницаемости до марки W8 с марки W2 при расходе «БИТРОНА-6» 3% от массы сухих компонентов бетона.

Поверхностное нанесение «БИТРОНА-6» было проверено контрольными испытаниями, которые показали увеличение водонепроницаемости до марки W12 с марки W2 при расходе «БИТРОНА-6» 2-3 кг/кв.м.

С уважением!

Главный инженер



А.А.Васильев