

ОТЗЫВ

О применении гидроизолирующих составов проникающего действия серии «Битрон»® на объекте «Дополнительный офис №153/0106 Алтайского банка СБ РФ» в г. Бийске по ул. Ленина, 244

В июне 2010г подрядной организацией ООО «Капстрой» проводились работы по ремонту и гидроизоляции фундамента и стен дополнительного офиса № 153/0106 Алтайского банка СБ РФ в г.Бийске по адресу ул. Ленина, 244. Для горизонтальной гидроизоляции (отсечки капиллярного подсоса воды) кирпичных стен и мест примыкания кирпичных стен к бетонным фундаментным блокам на субподрядных условиях была привлечена подрядная организация ООО «Новые технологии и материалы», г.Бийск с применением гидроизоляционных материалов проникающего действия серии «Битрон»® производства инновационно-производственной компании ООО «Прага».

Горизонтальная отсечка производилась методом шпурения в соответствии с технологическим регламентом инновационно-производственной компании ООО «Прага». Шпуры выполнялись в два ряда в шахматном порядке с шагом 250мм и промежутком между рядами 200мм в количестве 220штук. Толщина стен 640мм. Сверление шпуров производилось под углом 30° диаметром 22мм длиной 530мм на глубину 500мм в кирпичной кладке с заходом в бетонный блок.

Заполнение шпуров производилось следующим образом:

- 1) Заполнение шпура высоконцентрированным составом Битрон-10 «Концентрат жидкий» с выдержкой до полного впитывания в кирпичную стену.
- 2) Заполнение шпура рабочим раствором Битрон-2 «Финиш форте» консистенции жидкой сметаны на 480 мм.
- 3) После полного схватывания раствора Битрон-2 зачеканивание шпура жестким раствором Битрон-1 «Форте».

В результате проведения работ по горизонтальной гидроизоляции восстановлена целостность конструкции, прекратился подсос воды по стенам. Работа принята Заказчиком без замечаний.

При последующей эксплуатации здания подсоса воды и отсыревания стен не наблюдается.

Гидроизоляционные материалы серии «Битрон» подтвердили свою эффективность при горизонтальной гидроизоляции стен, в том числе из кирпича.

Директор ООО «Капстрой»



Н.В.Козимиров

06.06.2011г